

Приказ

от 22.04.2019 г.

№ 11-од

О противопожарном режиме в МКОУ СОШ № 10 пгт. Верхние Серги

На основании Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г. (с изм. 06.03.2015 г.), с целью обеспечения требуемого уровня пожарной безопасности в школе

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Курение во всех помещениях школы и на прилегающей территории запретить.
2. Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, лаков, красок в помещениях школы запрещается за исключением лаборантской кабинета химии, где разрешается хранение в небольших количествах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в металлическом ящике.
3. Запрещается сжигание мусора, сухой травы на территории школы.
4. Ежедневно после окончания занятий производить влажную уборку древесной пыли в столярной мастерской.
5. В случае пожара немедленно обесточить электросеть здания школы рубильником.
6. При проведении временных огневых работ удалить с места работ людей, не занятых этими работами. Обеспечить место проведения огнетушителями, запасами воды, песка.
7. После окончания рабочего дня перед закрытием помещений отключить все электроприборы и выключить свет.
8. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, оповестить людей о пожаре, эвакуировать их из здания, используя все эвакуационные выходы, приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.
9. Проводить вводный противопожарный инструктаж при приёме на работу и текущий со всеми работниками не реже 1 раза в полугодие.
10. Могиленских И.Б., заместителю директора по АХР, ответственному за противопожарный режим:
 - установить на указанных территориях знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»;
 - выделенные огневые и другие пожароопасные работы проводить только после согласования с администрацией школы;
 - осуществлять контроль за исправным состоянием систем и установок противопожарной защиты и организовать проведение проверки их работоспособности;
 - осуществлять контроль за исправным состоянием первичных средств пожаротушения;
 - противопожарный инструктаж с работниками проводить согласно порядка и сроков;
 - тренировочные занятия по эвакуации людей при пожаре проводить не реже одного раза в четверть с привлечением всех задействованных для эвакуации работников.

11. Сотрудникам запрещается:

- сжигание мусора, сухой травы, листьев деревьев на территории учреждения и прилегающей территории;
- применение открытого огня (факелы, свечи и другие источники открытого огня), дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54, фейерверков и других видов огневых эффектов на внеклассных мероприятиях.



Директор

М.В. Округина